



Nr.	Bezeichnung	Dimension	Bemerkung	Lieferant	Daten und Beschreibung Armaturenbalcken.
1	Abhitzeessel	1059 kW	G-H 12,0/23,3	Hering AG.	TZ+ Sicherheits-Temperatur-Begrenzer max
2	Blkühler	212 kW	GX - 42 P-DN 100	Hering AG.	TI Temperatur-Anzeige
3	Motorwasser-WT	459 kW	GX - 26 P-DN 100	Hering AG.	TC± Temperatur-Regelung min/max
4	Notkühler	671 kW	GC - 26 P-DN 100	Hering AG.	TS+ Temperatur-Wächter max
5	Übergabe-WT	1730 kW	GX - 42 P-DN 100	Hering AG.	TI Temperatur-Anzeige
6	Heizwasser-WT	1059 kW	B 65	Hering AG.	PZ+ Sicherheits-Druck-Begrenzer max
7	Dreiwegventil	DN 100		Hering AG.	PZ- Sicherheits-Druck-Begrenzer min
8	Heizwasser-Pumpe	42m3/h bei 1,6bar		Hering AG.	PS+ Druckwächter max
9	Heizungspumpe	74m3/h bei 3 bar		Hering AG.	PS- Druckwächter min
10	Absperrklappe	DN 125		Hering AG.	PI Druck-Anzeige
11	Absperrventil	DN 100		Hering AG.	FZ- Durchflußwächter min
12	Manometer mit Hahn	0-10bar		Hering AG.	
13	Manometer mit Hahn	0-16bar		Hering AG.	
14	Ausgleichsbehälter	150 l	Beistellung Bauseits	Beistellung Bauseits	
15	Ausdehnungsgefäß			Hering AG.	
16	Überdruckventil			Hering AG.	
17	Abgasbypass	DN 500	Bestehend aus: Klappen mit Antrieb und Gestänge, Kompensatoren	Hering AG.	
18	Armaturenbalcken		ohne Meßgeräte	Hering AG.	
19	Heizregister	40 kW	Im LU nur Heizkörper nicht Behälter	Hering AG.	
20	Thermometer	0-120°C		Hering AG.	

(Verwendungsbereich)	(Zul. Abw.)	(Oberfl.)	Maßstab	(Gewicht)
			(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)	
			R + I Fließbild	
			74-5224-2b	Blatt
				Blätter
b Bypass	18.98	Bru		
a Durchmesser	11.98	Bru		
Zust	Anderung	Datum	Name	Ursprung
				Ersatz für:
				Ersatz durch:

